



182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年05月17日



大理州仁和源健康咨询有限公司





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHW-HJ2021-433

第2页共3页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹

四、水质检测结果

项 目				
采样位置	采样时间 2021-05-05	样品编号	悬浮物	化学需氧量
			mg/L	
单位			MPN/L	
污水排放口	13:18	WS-2021-38-541	27	94
	15:23	WS-2021-38-542	27	146
	17:49	WS-2021-38-543	32	162
日均值			29	134
预处理标准			60	250
				5000

粪大肠菌群

MPN/L

0

0

0

0

5000



182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年05月24日



大理州仁和源健康咨询有限公司



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-483

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-05-18	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:02	WS-2021-38-642	17	74
	13:42	WS-2021-38-643	22	100
	16:13	WS-2021-38-644	22	98
日均值			20	91
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021 年 5 月 24 日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 5 月 24 日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 5 月 24 日

.....报告结束.....





182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水送样检测

报告日期: 2021 年 05 月 25 日

大理州仁和源健康咨询有限公司





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-505

第 2 页 共 2 页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

送样时间	样品编号	项 目
2021-05-21	单位	化学需氧量
	WS-2021-38-670	mg/L
	WS-2021-38-671	108
	WS-2021-38-672	100
日均值		136
		115
预处理标准		250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田 英 签字：田英 日期：2021 年 5 月 25 日

审核：杨彦伟 签字：杨彦伟 日期：2021 年 5 月 25 日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 5 月 25 日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 5 月 25 日

报告结束



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-459

第 2 页 共 2 页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-05-13	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:15	WS-2021-38-610	37	292
	13:27	WS-2021-38-611	38	338
	16:13	WS-2021-38-612	36	302
日均值			37	311
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准，其中化学需氧量超出排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年5月17日

校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年5月17日

审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021年5月17日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年5月17日

.....报告结束.....





182503130214

正本

NO: DLRHY-HJ2021-557

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测
委托单位: 大理州中医医院
检测类别: 医院污水委托检测
报告日期: 2021年06月02日

大理州仁和源健康咨询有限公司



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限



DLRHY-HJ2021-557

第 2 页 共 2 页

检测项目	检测方法依据	标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法	GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法	HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-05-26	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
污水排放口	11:08	WS-2021-38-692	19	108
	14:33	WS-2021-38-693	20	104
	16:46	WS-2021-38-694	22	105
日均值			20	106
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021 年 6 月 2 日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021 年 6 月 2 日
审核：杨彦国 签字：杨彦国 日期：2021 年 6 月 2 日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021 年 6 月 2 日

.....报告结束.....