



正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年11月06日

大理州仁和源健康咨询有限公司





一、项目情况

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020. 06. 02		
采样日期	2021-11-03	样品分析日期	2021-11-03~ 2021-11-04
检测项目	悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-2019	样品状态	感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2020		感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2021		感官描述: 微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×9	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 11 月 03 日	采样人员	张凯丰、阳境元
接样时间	2021 年 11 月 03 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

DLRHY-HJ2021-1424

第 2 页 共 3 页

正本

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	赵艳
粪大肠菌群	《医疗机构水污染物排放标准》 GB 18466-2005 附录 A	电热恒温培养箱 (DHP-9150B、RHY088)、 生物安全柜 (BSC-110022、RHY107)	---	李丹

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-11-03	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	11:03	WS-2021-38-2019	14	108
	14:07	WS-2021-38-2020	16	123
	16:16	WS-2021-38-2021	16	83
日均值			15	105
预处理标准			60	250
			MPN/L	
			0	
			0	
			0	
			0	
			5000	



正本

DLRHY-HJ2021-1424

第 3 页 共 3 页



备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年11月6日


校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年11月6日

审核：曹会萍 签字：曹会萍 日期：2021年11月6日

批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年11月6日

.....报告结束.....





182503130214

正本

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021年11月15日

大理州仁和源健康咨询有限公司





一、项目情况

182503130214

委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020. 06. 02		
采样日期	2021-11-11	样品分析日期	2021-11-11~ 2021-11-12
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-2087	样品状态	感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2088		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2089		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 11 月 11 日	采样人员	杜福虎、杨立东
接样时间	2021 年 11 月 11 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		





182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-11-11	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:49	WS-2021-38-2087	14	92
	14:42	WS-2021-38-2088	9	100
	16:46	WS-2021-38-2089	9	86
日均值			11	93
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年11月15日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年11月15日
审核：曹会萍 签字：曹会萍 日期：2021年11月15日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年11月15日

.....报告结束.....





正本

NO: DLRHY-HJ2021-1526

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 11 月 24 日

大理州仁和源健康咨询有限公司



一、项目情况



委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020.06.02		
采样日期	2021-11-16	样品分析日期	2021-11-16~ 2021-11-17
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-2141	样品状态	感官描述：微黄、无气味、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2142		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2143		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 11 月 16 日	采样人员	张凯丰、杨汝伟
接样时间	2021 年 11 月 16 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-11-16	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:38	WS-2021-38-2141	20	60
	13:57	WS-2021-38-2142	17	74
	17:06	WS-2021-38-2143	19	77
日均值			19	70
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年11月24日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年11月24日
审核：曹会萍 签字：曹会萍 日期：2021年11月24日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年11月24日

.....报告结束.....



正本

NO: DLRHY-HJ2021-1595



182503130214

检验检测报告



项目名称: 大理州中医医院污水检测

委托单位: 大理州中医医院

检测类别: 医院污水委托检测

报告日期: 2021 年 11 月 30 日

大理州仁和源健康咨询有限公司



一、项目情况



委托单位	大理州中医医院		
委托单位地址	下关镇龙溪路 26 号		
联系人	李毕忠	联系电话	13577880350
监测单位	大理州仁和源健康咨询有限公司		
监测单位地址	大理创新工业园区颐苑路 70 号		
联系人	杨流松	联系电话	13312788088
委托日期	2020.06.02		
采样日期	2021-11-25	样品分析日期	2021-11-25~ 2021-11-27
检测项目	悬浮物、化学需氧量		

二、样品情况

样品类型	污水	采样地点	污水排放口
样品编号	WS-2021-38-2213	样品状态	感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2214		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
	WS-2021-38-2215		感官描述：微黄、微刺鼻、微浑、无油膜
样品数量	500mL×6	采样类型	等比例混合采样
采样时间	2021 年 11 月 25 日	采样人员	杨立东、田孝顺
接样时间	2021 年 11 月 25 日	接样人员	李丹
采样依据	《地表水和污水监测技术规范》HJ/T 91-2002 《污水监测技术规范》HJ 91.1-2019		



182503130214

三、检测方法、分析仪器、分析人员及检出限

检测项目	检测方法依据、标准代号及名称	主要检测仪器设备型号及名称	方法检测限	检测人员
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-1989	分析天平 AL104-01 (RHY038)	---	高智丹
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐 HJ828-2017	标准 COD 消解器	4mg/L	张琳

四、水质检测结果

采样位置	采样时间 2021-11-25	样品编号	项 目	
			悬浮物	化学需氧量
单位			mg/L	
污水排放口	10:16	WS-2021-38-2213	14	76
	14:30	WS-2021-38-2214	15	64
	16:41	WS-2021-38-2215	12	71
日均值			14	70
预处理标准			60	250

备注：所检测项目参考《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中排放限值的预处理标准。

编制：田英 签字：田英 日期：2021年11月30日
校核：杨汝伟 签字：杨汝伟 日期：2021年11月30日
审核：曹会萍 签字：曹会萍 日期：2021年11月30日
批准：王晓丽 签字：王晓丽 日期：2021年11月30日

.....报告结束.....