

污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态			水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常运行	流量	pH 值	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加		
			(m ³ /d)	均值								(mg/L)	型 (干/湿)
2024年1月1日	污水处理站	是	125.65	7.694	5.382				次氯酸钠		自动		
2024年1月2日	污水处理站	是	144.73	7.927	5.093				次氯酸钠		自动		
2024年1月3日	污水处理站	是	138.87	7.986	5.361				次氯酸钠		自动		
2024年1月4日	污水处理站	是	164.65	7.947	4.673				次氯酸钠		自动		
2024年1月5日	污水处理站	是	139.36	7.698	5.318				次氯酸钠		自动		
2024年1月6日	污水处理站	是	149.56	7.993	5.093				次氯酸钠		自动		
2024年1月7日	污水处理站	是	141.72	7.967	4.867				次氯酸钠		自动		
2024年1月8日	污水处理站	是	156.42	7.931	5.039				次氯酸钠	600	自动		
2024年1月9日	污水处理站	是	161.16	7.948	5.471				次氯酸钠		自动		
2024年1月10日	污水处理站	是	158.63	7.986	5.386				次氯酸钠		自动		
2024年1月11日	污水处理站	是	170.86	7.943	5.294				次氯酸钠		自动		
2024年1月12日	污水处理站	是	165.73	7.954	5.336				次氯酸钠		自动		
2024年1月13日	污水处理站	是	173.88	7.968	5.421				次氯酸钠		自动		
2024年1月14日	污水处理站	是	161.47	7.947	5.863				次氯酸钠		自动		
2024年1月15日	污水处理站	是	180.62	7.993	6.091				次氯酸钠		自动		
2024年1月16日	污水处理站	是	179.23	7.956	4.981				次氯酸钠		自动		
2024年1月17日	污水处理站	是	195.58	7.987	4.888				次氯酸钠		自动		
2024年1月18日	污水处理站	是	204.95	7.961	5.013				次氯酸钠		自动		
2024年1月19日	污水处理站	是	219.31	7.945	5.277				次氯酸钠	450	自动		
2024年1月20日	污水处理站	是	208.33	7.931	5.385				次氯酸钠		自动		
2024年1月21日	污水处理站	是	235.51	7.986	5.193				次氯酸钠		自动		
2024年1月22日	污水处理站	是	280.89	7.947	5.637				次氯酸钠		自动		
2024年1月23日	污水处理站	是	277.35	7.931	5.627				次氯酸钠		自动		
2024年1月24日	污水处理站	是	247.19	7.944	4.863				次氯酸钠		自动		
2024年1月25日	污水处理站	是	244.11	7.847	4.633				次氯酸钠		自动		
2024年1月26日	污水处理站	是	244.12	7.939	5.093				次氯酸钠		自动		
2024年1月27日	污水处理站	是	229.66	7.983	5.271				次氯酸钠		自动		
2024年1月28日	污水处理站	是	196.86	7.927	5.386				次氯酸钠		自动		
2024年1月29日	污水处理站	是	198.84	7.931	5.421				次氯酸钠		自动		
2024年1月30日	污水处理站	是	220.00	7.894	5.563				次氯酸钠		自动		
2024年1月31日	污水处理站	是	182.16	7.936	5.498				次氯酸钠		自动		
合计			5897.4							450			
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表； c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间； d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。													
记录时间：2024年1月1日-2024年1月31日				记录人：保飞				审核人：李毕忠					

运行状态	污水处理设施	是否正常运行	流量日均值 (m ³ /d)
	处理站	是	195.08

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；
c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。



污水处理站运行记录信息表

日期	总务科 污染治理设施	运行状态 是否正常	水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
			流量日均值	pH 值日	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)	均值	(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2024年3月1日	污水处理站	是	145.23	7.903	4.218				次氯酸钠		自动
2024年3月2日	污水处理站	是	241.41	7.937	5.039				次氯酸钠		自动
2024年3月3日	污水处理站	是	227.79	7.963	5.332				次氯酸钠		自动
2024年3月4日	污水处理站	是	226.93	7.981	5.037				次氯酸钠		自动
2024年3月5日	污水处理站	是	212.32	7.863	4.863				次氯酸钠		自动
2024年3月6日	污水处理站	是	213.30	7.911	4.993				次氯酸钠	650	自动
2024年3月7日	污水处理站	是	214.48	7.961	5.271				次氯酸钠		自动
2024年3月8日	污水处理站	是	210.53	7.897	5.337				次氯酸钠		自动
2024年3月9日	污水处理站	是	177.39	7.932	5.386				次氯酸钠		自动
2024年3月10日	污水处理站	是	158.22	7.997	4.963				次氯酸钠		自动
2024年3月11日	污水处理站	是	172.07	7.981	4.994				次氯酸钠		自动
2024年3月12日	污水处理站	是	170.25	7.889	4.876				次氯酸钠		自动
2024年3月13日	污水处理站	是	165.95	7.947	5.339				次氯酸钠		自动
2024年3月14日	污水处理站	是	172.53	7.963	5.427				次氯酸钠		自动
2024年3月15日	污水处理站	是	153.46	7.987	5.096				次氯酸钠		自动
2024年3月16日	污水处理站	是	143.30	7.963	5.386				次氯酸钠		自动
2024年3月17日	污水处理站	是	144.82	7.884	5.094				次氯酸钠		自动
2024年3月18日	污水处理站	是	159.69	7.937	5.137				次氯酸钠		自动
2024年3月19日	污水处理站	是	148.40	7.964	4.963				次氯酸钠		自动
2024年3月20日	污水处理站	是	158.93	7.899	4.988				次氯酸钠		自动
2024年3月21日	污水处理站	是	156.40	7.964	4.867				次氯酸钠		自动
2024年3月22日	污水处理站	是	161.47	7.913	4.964				次氯酸钠		自动
2024年3月23日	污水处理站	是	150.11	7.947	5.086				次氯酸钠		自动
2024年3月24日	污水处理站	是	145.50	7.963	5.327				次氯酸钠		自动
2024年3月25日	污水处理站	是	150.32	7.994	5.336				次氯酸钠		自动
2024年3月26日	污水处理站	是	155.82	7.986	5.031				次氯酸钠	425	自动
2024年3月27日	污水处理站	是	157.94	7.930	5.253				次氯酸钠		自动
2024年3月28日	污水处理站	是	153.95	7.815	5.369				次氯酸钠		自动
2024年3月29日	污水处理站	是	149.28	7.993	4.984				次氯酸钠		自动
2024年3月30日	污水处理站	是	138.80	7.947	4.371				次氯酸钠		自动
2024年3月31日	污水处理站	是	145.23	7.965	5.093				次氯酸钠		自动
合计			5431.46							425	
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；											
c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；											
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。											
记录时间：2024年3月1日-2024年3月31日						记录人： 保飞		审核人：李毕忠			



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常	污水排放情况		污泥排放情况 c			药剂添加情况 d			
			流量日均值	pH 值	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)		(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2024年4月1日	污水处理站	是	133.33	7.984	5.037				次氯酸钠		自动
2024年4月2日	污水处理站	是	138.23	7.963	5.004				次氯酸钠		自动
2024年4月3日	污水处理站	是	138.49	7.989	5.114				次氯酸钠		自动
2024年4月4日	污水处理站	是	122.10	7.886	5.039				次氯酸钠		自动
2024年4月5日	污水处理站	是	125.66	7.969	4.848				次氯酸钠		自动
2024年4月6日	污水处理站	是	116.33	7.894	3.863				次氯酸钠		自动
2024年4月7日	污水处理站	是	120.85	7.969	4.869				次氯酸钠	550	自动
2024年4月8日	污水处理站	是	119.07	7.894	4.398				次氯酸钠		自动
2024年4月9日	污水处理站	是	118.83	7.951	5.371				次氯酸钠		自动
2024年4月10日	污水处理站	是	125.84	7.863	5.483				次氯酸钠		自动
2024年4月11日	污水处理站	是	140.63	7.882	5.336				次氯酸钠		自动
2024年4月12日	污水处理站	是	133.34	7.932	5.098				次氯酸钠		自动
2024年4月13日	污水处理站	是	132.50	7.869	5.327				次氯酸钠		自动
2024年4月14日	污水处理站	是	133.74	7.961	5.307				次氯酸钠		自动
2024年4月15日	污水处理站	是	139.77	7.869	5.831				次氯酸钠		自动
2024年4月16日	污水处理站	是	136.57	7.884	4.986				次氯酸钠		自动
2024年4月17日	污水处理站	是	131.10	7.931	4.919				次氯酸钠		自动
2024年4月18日	污水处理站	是	134.07	7.986	4.039				次氯酸钠		自动
2024年4月19日	污水处理站	是	126.15	7.998	5.083				次氯酸钠		自动
2024年4月20日	污水处理站	是	125.17	7.937	5.369				次氯酸钠		自动
2024年4月21日	污水处理站	是	111.96	7.964	5.271				次氯酸钠		自动
2024年4月22日	污水处理站	是	125.83	7.964	5.009				次氯酸钠		自动
2024年4月23日	污水处理站	是	124.78	7.927	5.386				次氯酸钠		自动
2024年4月24日	污水处理站	是	124.33	7.943	5.472				次氯酸钠		自动
2024年4月25日	污水处理站	是	125.63	7.923	5.339				次氯酸钠	600	自动
2024年4月26日	污水处理站	是	118.69	7.986	5.428				次氯酸钠		自动
2024年4月27日	污水处理站	是	119.41	7.933	5.039				次氯酸钠		自动
2024年4月28日	污水处理站	是	139.54	7.989	5.047				次氯酸钠		自动
2024年4月29日	污水处理站	是	138.47	7.908	4.426				次氯酸钠		自动
2024年4月30日	污水处理站	是	127.36	7.956	5.039				次氯酸钠		自动
合计			3847.77								

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年4月1日-2024年4月30日

记录人：保飞

审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态			水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常运行	流量日均值 (m3/d)	pH 值	总余氯 (mg/L)	清理污泥 型 (干/湿)	清理污泥 (kg)	清掏 时间	药剂 1 名称	投放量 (kg)	添加 时间		
2024年5月1日	污水处理站	是	132.50	7.986	5.054				次氯酸钠		自动		
2024年5月2日	污水处理站	是	127.37	7.947	5.293				次氯酸钠		自动		
2024年5月3日	污水处理站	是	135.75	7.964	4.989				次氯酸钠		自动		
2024年5月4日	污水处理站	是	127.68	7.826	4.863				次氯酸钠		自动		
2024年5月5日	污水处理站	是	126.47	7.789	5.271				次氯酸钠		自动		
2024年5月6日	污水处理站	是	130.03	7.996	5.039				次氯酸钠		自动		
2024年5月7日	污水处理站	是	133.93	7.936	6.024				次氯酸钠	575	自动		
2024年5月8日	污水处理站	是	151.10	7.991	6.984				次氯酸钠		自动		
2024年5月9日	污水处理站	是	129.07	7.862	4.303				次氯酸钠		自动		
2024年5月10日	污水处理站	是	129.62	7.777	4.039				次氯酸钠		自动		
2024年5月11日	污水处理站	是	139.40	7.681	3.894				次氯酸钠		自动		
2024年5月12日	污水处理站	是	122.68	7.996	4.381				次氯酸钠		自动		
2024年5月13日	污水处理站	是	136.52	7.879	4.388				次氯酸钠		自动		
2024年5月14日	污水处理站	是	129.42	7.536	5.211				次氯酸钠		自动		
2024年5月15日	污水处理站	是	136.67	7.935	4.827				次氯酸钠		自动		
2024年5月16日	污水处理站	是	136.81	7.779	5.363				次氯酸钠		自动		
2024年5月17日	污水处理站	是	131.29	7.698	5.003				次氯酸钠		自动		
2024年5月18日	污水处理站	是	122.94	7.793	5.386				次氯酸钠		自动		
2024年5月19日	污水处理站	是	115.77	7.769	3.954				次氯酸钠		自动		
2024年5月20日	污水处理站	是	155.24	7.791	3.289				次氯酸钠	475	自动		
2024年5月21日	污水处理站	是	127.09	7.695	3.821				次氯酸钠		自动		
2024年5月22日	污水处理站	是	131.98	7.735	3.429				次氯酸钠		自动		
2024年5月23日	污水处理站	是	129.27	7.798	3.896				次氯酸钠		自动		
2024年5月24日	污水处理站	是	153.75	7.774	3.190				次氯酸钠		自动		
2024年5月25日	污水处理站	是	188.82	7.753	4.005				次氯酸钠		自动		
2024年5月26日	污水处理站	是	157.74	7.766	3.839				次氯酸钠		自动		
2024年5月27日	污水处理站	是	172.50	7.795	5.492				次氯酸钠		自动		
2024年5月28日	污水处理站	是	156.79	7.8	5.804				次氯酸钠		自动		
2024年5月29日	污水处理站	是	153.91	7.941	5.964				次氯酸钠		自动		
2024年5月30日	污水处理站	是	158.85	7.78	5.274				次氯酸钠	500	自动		
2024年5月31日	污水处理站	是	149.76	7.83	5.963				次氯酸钠		自动		
合计			4330.72										
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；													
c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；													
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。													
记录时间：2024年5月1日-2024年5月31日					记录人： 保飞			审核人：李毕忠					



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常运行	污水排放情况		污泥排放情况 c			药剂添加情况 d			
			流量日均值	pH 值	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
			(m3/d)		(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2024年6月1日	污水处理站	是	151.2	7.94	5.964				次氯酸钠		自动
2024年6月2日	污水处理站	是	126.39	7.86	5.879				次氯酸钠		自动
2024年6月3日	污水处理站	是	139.72	7.78	6.314				次氯酸钠		自动
2024年6月4日	污水处理站	是	132.15	7.94	6.336				次氯酸钠		自动
2024年6月5日	污水处理站	是	137.97	7.86	6.527				次氯酸钠		自动
2024年6月6日	污水处理站	是	130.68	7.93	6.435				次氯酸钠		自动
2024年6月7日	污水处理站	是	122.61	7.84	6.327				次氯酸钠		自动
2024年6月8日	污水处理站	是	123.41	7.79	5.337				次氯酸钠		自动
2024年6月9日	污水处理站	是	116.55	7.77	5.429				次氯酸钠		自动
2024年6月10日	污水处理站	是	116.87	7.93	6.001				次氯酸钠		自动
2024年6月11日	污水处理站	是	117.50	7.98	4.986				次氯酸钠	525	自动
2024年6月12日	污水处理站	是	128.21	7.69	5.394				次氯酸钠		自动
2024年6月13日	污水处理站	是	131.91	7.94	5.576				次氯酸钠		自动
2024年6月14日	污水处理站	是	136.14	7.76	5.943				次氯酸钠		自动
2024年6月15日	污水处理站	是	124.78	7.95	5.869				次氯酸钠		自动
2024年6月16日	污水处理站	是	138.59	7.73	5.271				次氯酸钠		自动
2024年6月17日	污水处理站	是	147.09	7.80	4.386				次氯酸钠		自动
2024年6月18日	污水处理站	是	144.57	7.94	5.675				次氯酸钠		自动
2024年6月19日	污水处理站	是	145.87	7.86	5.383				次氯酸钠		自动
2024年6月20日	污水处理站	是	146.42	7.91	5.270				次氯酸钠		自动
2024年6月21日	污水处理站	是	158.22	7.95	5.054				次氯酸钠		自动
2024年6月22日	污水处理站	是	135.15	7.88	5.336				次氯酸钠		自动
2024年6月23日	污水处理站	是	125.70	7.93	5.105				次氯酸钠		自动
2024年6月24日	污水处理站	是	155.76	7.86	5.423				次氯酸钠	500	自动
2024年6月25日	污水处理站	是	141.50	7.77	5.089				次氯酸钠		自动
2024年6月26日	污水处理站	是	147.32	7.98	5.335				次氯酸钠		自动
2024年6月27日	污水处理站	是	161.63	7.89	5.247				次氯酸钠		自动
2024年6月28日	污水处理站	是	161.44	7.91	5.084				次氯酸钠		自动
2024年6月29日	污水处理站	是	141.92	7.74	4.969				次氯酸钠		自动
2024年6月30日	污水处理站	是	142.53	7.86	5.037				次氯酸钠		自动
合计			4129.35							1025	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；
c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年6月1日-2024年6月30日

记录人：保飞

审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 污水排放情况			污泥排放情况 c				药剂添加情况 d		
		是否正常运行	流量日均值 (m3/d)	pH 值	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量	添加
					(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)	时间
2024年7月1日	污水处理站	是	173.67	7.93	5.076				次氯酸钠		自动
2024年7月2日	污水处理站	是	139.68	7.81	5.421				次氯酸钠		自动
2024年7月3日	污水处理站	是	138.54	7.77	5.396				次氯酸钠		自动
2024年7月4日	污水处理站	是	131.61	7.83	5.033				次氯酸钠		自动
2024年7月5日	污水处理站	是	143.47	7.96	4.689				次氯酸钠		自动
2024年7月6日	污水处理站	是	129.79	7.63	4.216				次氯酸钠		自动
2024年7月7日	污水处理站	是	121.66	7.71	4.215				次氯酸钠		自动
2024年7月8日	污水处理站	是	122.83	7.72	4.444				次氯酸钠		自动
2024年7月9日	污水处理站	是	137.39	7.86	4.566				次氯酸钠		自动
2024年7月10日	污水处理站	是	134.94	7.69	4.092				次氯酸钠		自动
2024年7月11日	污水处理站	是	134.13	7.73	4.086				次氯酸钠		自动
2024年7月12日	污水处理站	是	119.48	7.91	4.088				次氯酸钠		自动
2024年7月13日	污水处理站	是	119.77	7.99	4.057				次氯酸钠		自动
2024年7月14日	污水处理站	是	123.56	7.86	4.353				次氯酸钠		自动
2024年7月15日	污水处理站	是	121.39	8.15	4.867				次氯酸钠	400	自动
2024年7月16日	污水处理站	是	120.81	8.373	5.039				次氯酸钠		自动
2024年7月17日	污水处理站	是	122.95	7.86	5.247				次氯酸钠		自动
2024年7月18日	污水处理站	是	132.56	7.79	4.827				次氯酸钠		自动
2024年7月19日	污水处理站	是	130.07	7.68	4.525				次氯酸钠		自动
2024年7月20日	污水处理站	是	121.76	7.93	4.039				次氯酸钠		自动
2024年7月21日	污水处理站	是	157.44	7.86	4.186				次氯酸钠		自动
2024年7月22日	污水处理站	是	128.62	7.94	3.641				次氯酸钠	425	自动
2024年7月23日	污水处理站	是	137.66	7.91	4.058				次氯酸钠		自动
2024年7月24日	污水处理站	是	128.70	7.65	4.139				次氯酸钠		自动
2024年7月25日	污水处理站	是	145.80	7.84	4.638				次氯酸钠		自动
2024年7月26日	污水处理站	是	138.07	7.86	4.275				次氯酸钠		自动
2024年7月27日	污水处理站	是	128.44	7.91	4.226				次氯酸钠		自动
2024年7月28日	污水处理站	是	120.17	7.82	4.541				次氯酸钠		自动
2024年7月29日	污水处理站	是	134.83	7.80	4.449				次氯酸钠		自动
2024年7月30日	污水处理站	是	184.89	7.69	4.589				次氯酸钠		自动
2024年7月31日	污水处理站	是	129.14	7.92	4.291						
合计			4153.82							825	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；
c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年7月1日-2024年7月31日

记录人：保飞

审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常	污水排放情况		总余氯 (mg/L)	污泥排放情况 c			药剂添加情况 d			
			流量日均 值 (m3/d)	pH 值		清理污泥 型 (干/湿)	清理污泥 (kg)	清掏 时间	药剂 1 名称	投放量 (kg)	添加 时间	
2024年8月1日	污水处理站	是	134.88	7.75	4.631				次氯酸钠		自动	
2024年8月2日	污水处理站	是	139.33	7.62	4.722				次氯酸钠		自动	
2024年8月3日	污水处理站	是	130.01	7.53	4.465				次氯酸钠		自动	
2024年8月4日	污水处理站	是	175.6	7.6	4.165				次氯酸钠		自动	
2024年8月5日	污水处理站	是	136.58	7.92	4.180				次氯酸钠		自动	
2024年8月6日	污水处理站	是	117.94	7.73	4.592				次氯酸钠	550	自动	
2024年8月7日	污水处理站	是	129.56	7.75	4.912				次氯酸钠		自动	
2024年8月8日	污水处理站	是	137.17	7.89	4.892				次氯酸钠		自动	
2024年8月9日	污水处理站	是	135.04	7.92	4.440				次氯酸钠		自动	
2024年8月10日	污水处理站	是	114.44	7.87	4.298				次氯酸钠		自动	
2024年8月11日	污水处理站	是	164.97	7.37	4.884				次氯酸钠		自动	
2024年8月12日	污水处理站	是	128.42	7.62	4.219				次氯酸钠		自动	
2024年8月13日	污水处理站	是	120.52	7.55	3.987				次氯酸钠		自动	
2024年8月14日	污水处理站	是	125.04	7.54	4.923				次氯酸钠	600	自动	
2024年8月15日	污水处理站	是	130.06	7.73	4.255				次氯酸钠		自动	
2024年8月16日	污水处理站	是	148.09	7.86	4.823				次氯酸钠		自动	
2024年8月17日	污水处理站	是	130.97	7.83	4.273				次氯酸钠		自动	
2024年8月18日	污水处理站	是	145.38	7.85	4.198				次氯酸钠		自动	
2024年8月19日	污水处理站	是	157.82	7.55	4.201				次氯酸钠	500	自动	
2024年8月20日	污水处理站	是	132.39	7.82	4.092				次氯酸钠		自动	
2024年8月21日	污水处理站	是	117.78	7.85	4.536				次氯酸钠		自动	
2024年8月22日	污水处理站	是	124.96	7.69	4.865				次氯酸钠		自动	
2024年8月23日	污水处理站	是	129.89	7.77	4.228				次氯酸钠		自动	
2024年8月24日	污水处理站	是	115.58	7.58	4.267				次氯酸钠		自动	
2024年8月25日	污水处理站	是	116.01	7.98	4.825				次氯酸钠		自动	
2024年8月26日	污水处理站	是	115.29	7.93	3.988				次氯酸钠	600	自动	
2024年8月27日	污水处理站	是	128.54	7.85	4.645				次氯酸钠		自动	
2024年8月28日	污水处理站	是	121.92	7.76	4.839				次氯酸钠		自动	
2024年8月29日	污水处理站	是	122.78	7.73	4.972				次氯酸钠		自动	
2024年8月30日	污水处理站	是	120.78	7.75	4.293				次氯酸钠		自动	
2024年8月31日	污水处理站	是	123.09	7.79	4.587				次氯酸钠		自动	
合计			4070.83							2250		

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年8月1日-2024年8月31日

记录人： 保飞
 审核人：李毕忠



污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态与排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值	总余氯	清理污泥	清理污泥	清掏	药剂 1	投放量
			(m3/d)		(mg/L)	型 (干/湿)	(kg)	时间	名称	(kg)
2024年9月1日	污水处理站	是	135.593	7.93	5.040				次氯酸钠	自动
2024年9月2日	污水处理站	是	122.193	7.77	5.335				次氯酸钠	自动
2024年9月3日	污水处理站	是	110.17	7.59	4.869				次氯酸钠	自动
2024年9月4日	污水处理站	是	128.375	7.81	3.860				次氯酸钠	自动
2024年9月5日	污水处理站	是	167.473	7.64	4.210				次氯酸钠	自动
2024年9月6日	污水处理站	是	126.658	7.85	4.336				次氯酸钠	600 自动
2024年9月7日	污水处理站	是	131.528	7.69	5.004				次氯酸钠	自动
2024年9月8日	污水处理站	是	121.183	7.91	4.286				次氯酸钠	自动
2024年9月9日	污水处理站	是	130.797	7.82	5.031				次氯酸钠	自动
2024年9月10日	污水处理站	是	128.195	7.81	5.011				次氯酸钠	自动
2024年9月11日	污水处理站	是	123.69	7.95	4.965				次氯酸钠	475 自动
2024年9月12日	污水处理站	是	130.747	7.88	4.827				次氯酸钠	自动
2024年9月13日	污水处理站	是	128.342	7.92	4.339				次氯酸钠	自动
2024年9月14日	污水处理站	是	119.816	7.61	4.686				次氯酸钠	自动
2024年9月15日	污水处理站	是	114.587	7.68	4.573				次氯酸钠	自动
2024年9月16日	污水处理站	是	130.584	7.59	4.339				次氯酸钠	自动
2024年9月17日	污水处理站	是	106.165	7.43	4.926				次氯酸钠	自动
2024年9月18日	污水处理站	是	111.96	7.57	4.915				次氯酸钠	自动
2024年9月19日	污水处理站	是	119.123	7.63	4.382				次氯酸钠	自动
2024年9月20日	污水处理站	是	114.287	7.84	4.273				次氯酸钠	自动
2024年9月21日	污水处理站	是	121.966	7.73	4.441				次氯酸钠	自动
2024年9月22日	污水处理站	是	113.54	7.59	4.365				次氯酸钠	550 自动
2024年9月23日	污水处理站	是	116.47	7.76	4.092				次氯酸钠	自动
2024年9月24日	污水处理站	是	125.189	7.83	4.269				次氯酸钠	自动
2024年9月25日	污水处理站	是	126.53	7.72	3.861				次氯酸钠	自动
2024年9月26日	污水处理站	是	127.247	7.58	4.312				次氯酸钠	自动
2024年9月27日	污水处理站	是	126.975	7.93	4.821				次氯酸钠	自动
2024年9月28日	污水处理站	是	120.325	7.85	4.963				次氯酸钠	自动
2024年9月29日	污水处理站	是	123.582	7.82	5.047				次氯酸钠	自动
2024年9月30日	污水处理站	是	158.694	7.63	4.286				次氯酸钠	450 自动
合计			3761.98							2075

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；


c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年9月1日-2024年9月30日

记录人： 保飞

审核人：李毕忠



审核人：李毕忠

污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态 是否正常	污水排放情况			污泥排放情况 c		药剂添加情况 d			
			流量日均值 (m3/d)	pH 值	总余氯 (mg/L) b	pH 值	总余氯 (mg/L) b	污泥清掏 时间	药剂 1 名称	投放量 (kg)	添加 时间
2024年11月1日	污水处理站	是	210.562	7.84	4.285	7.63	4.591		次氯酸钠		自动
2024年11月2日	污水处理站	是	197.111	7.82	4.905	7.92	4.822		次氯酸钠		自动
2024年11月3日	污水处理站	是	189.655	7.8	4.292	7.67	4.512		次氯酸钠		自动
2024年11月4日	污水处理站	是	209.678	7.76	4.901	7.66	5.023		次氯酸钠		自动
2024年11月5日	污水处理站	是	239.807	7.72	4.384	7.65	4.763		次氯酸钠		自动
2024年11月6日	污水处理站	是	303.063	7.69	4.392	7.83	4.386		次氯酸钠		自动
2024年11月7日	污水处理站	是	345.127	7.72	4.921	7.64	4.610		次氯酸钠		自动
2024年11月8日	污水处理站	是	283.587	7.68	4.921	7.85	4.821		次氯酸钠		自动
2024年11月9日	污水处理站	是	205.005	7.91	5.384	7.87	4.329		次氯酸钠		自动
2024年11月10日	污水处理站	是	159.766	7.49	4.901	4.329	5.001		次氯酸钠	575	自动
2024年11月11日	污水处理站	是	159.370	7.86	5.351	7.81	5.863		次氯酸钠		自动
2024年11月12日	污水处理站	是	200.086	7.82	4.901	7.68	5.056		次氯酸钠		自动
2024年11月13日	污水处理站	是	183.831	7.81	4.291	7.67	5.051		次氯酸钠		自动
2024年11月14日	污水处理站	是	195.363	7.92	4.841	7.66	5.334		次氯酸钠		自动
2024年11月15日	污水处理站	是	202.609	7.81	4.392	7.87	4.335		次氯酸钠		自动
2024年11月16日	污水处理站	是	196.092	7.84	4.901	7.77	4.291		次氯酸钠		自动
2024年11月17日	污水处理站	是	197.843	7.82	4.391	7.66	5.522		次氯酸钠		自动
2024年11月18日	污水处理站	是	164.798	7.90	4.831	7.81	4.921		次氯酸钠		自动
2024年11月19日	污水处理站	是	223.726	7.85	4.901	7.68	5.001		次氯酸钠		自动
2024年11月20日	污水处理站	是	217.033	7.82	4.902	7.66	5.094		次氯酸钠		自动
2024年11月21日	污水处理站	是	244.676	7.91	5.790	7.62	5.056		次氯酸钠	550	自动
2024年11月22日	污水处理站	是	283.771	7.94	4.941	7.81	4.829		次氯酸钠		自动
2024年11月23日	污水处理站	是	381.300	7.84	4.832	7.72	4.981		次氯酸钠		自动
2024年11月24日	污水处理站	是	334.927	7.94	5.381	7.65	5.124		次氯酸钠		自动
2024年11月25日	污水处理站	是	321.269	7.91	5.831	7.92	4.091		次氯酸钠		自动
2024年11月26日	污水处理站	是	179.452	7.81	4.553	7.56	4.627		次氯酸钠		自动
2024年11月27日	污水处理站	是	177.966	7.79	4.273	7.54	4.983		次氯酸钠		自动
2024年11月28日	污水处理站	是	197.046	7.82	4.996	7.59	5.237		次氯酸钠		自动
2024年11月29日	污水处理站	是	182.740	7.83	5.084	7.75	5.027		次氯酸钠		自动
2024年11月30日	污水处理站	是	167.468	7.65	4.984	7.82	5.358		次氯酸钠		自动
合计			6754.727							1125	

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年11月1日-2024年11月30日

记录人： 保飞

审核人：李毕忠

污水处理站运行记录信息表

日期	污染治理设施	运行状态	污水排放情况		污泥排放情况 c		药剂添加情况 d		
		是否正常	流量日均值	pH 值	总余氯	pH 值	污泥清掏	药剂 1	添加
			(m ³ /d)		(mg/L) b		(mg/L) b	名称	投放量 (t)
2024年12月1日	污水处理站	是	187.055	7.82	5.384	7.73	5.296	次氯酸钠	自动
2024年12月2日	污水处理站	是	194.821	7.57	5.676	7.58	5.496	次氯酸钠	0.55 自动
2024年12月3日	污水处理站	是	195.337	7.62	5.327	7.69	5.421	次氯酸钠	自动
2024年12月4日	污水处理站	是	223.185	7.59	4.963	7.82	5.335	次氯酸钠	自动
2024年12月5日	污水处理站	是	244.949	7.86	5.671	7.57	5.861	次氯酸钠	自动
2024年12月6日	污水处理站	是	236.814	7.73	5.336	7.88	5.963	次氯酸钠	自动
2024年12月7日	污水处理站	是	213.331	7.65	5.472	7.62	5.783	次氯酸钠	自动
2024年12月8日	污水处理站	是	209.452	7.83	5.393	7.86	5.591	次氯酸钠	自动
2024年12月9日	污水处理站	是	216.550	7.59	5.672	7.54	5.524	次氯酸钠	自动
2024年12月10日	污水处理站	是	273.354	7.91	5.226	7.82	5.336	次氯酸钠	自动
2024年12月11日	污水处理站	是	350.309	7.73	5.003	7.96	5.049	次氯酸钠	0.55 自动
2024年12月12日	污水处理站	是	307.789	7.92	5.127	7.63	5.338	次氯酸钠	自动
2024年12月13日	污水处理站	是	292.670	7.84	4.986	7.81	5.472	次氯酸钠	自动
2024年12月14日	污水处理站	是	243.732	7.79	5.273	7.75	5.364	次氯酸钠	自动
2024年12月15日	污水处理站	是	230.918	7.91	5.386	7.47	5.332	次氯酸钠	自动
2024年12月16日	污水处理站	是	170.641	7.88	4.964	7.92	5.602	次氯酸钠	自动
2024年12月17日	污水处理站	是	160.513	7.67	5.093	7.84	5.427	次氯酸钠	自动
2024年12月18日	污水处理站	是	146.637	7.72	5.027	7.91	5.437	次氯酸钠	自动
2024年12月19日	污水处理站	是	130.926	7.82	5.339	7.82	5.826	次氯酸钠	自动
2024年12月20日	污水处理站	是	138.321	7.75	5.428	7.86	5.963	次氯酸钠	自动
2024年12月21日	污水处理站	是	119.568	7.46	5.636	7.49	5.472	次氯酸钠	自动
2024年12月22日	污水处理站	是	152.286	7.63	5.476	7.43	5.339	次氯酸钠	自动
2024年12月23日	污水处理站	是	134.627	7.72	5.002	7.75	5.427	次氯酸钠	自动
2024年12月24日	污水处理站	是	146.256	7.83	4.869	7.72	5.186	次氯酸钠	自动
2024年12月25日	污水处理站	是	132.747	7.79	5.047	7.69	5.293	次氯酸钠	0.6 自动
2024年12月26日	污水处理站	是	435.503	7.64	4.953	7.81	5.476	次氯酸钠	自动
2024年12月27日	污水处理站	是	775.631	7.96	5.273	7.96	4.993	次氯酸钠	自动
2024年12月28日	污水处理站	是	740.409	7.49	4.886	7.72	5.079	次氯酸钠	自动
2024年12月29日	污水处理站	是	542.427	7.86	5.072	7.81	4.962	次氯酸钠	自动
2024年12月30日	污水处理站	是	413.790	7.88	5.476	7.85	4.813	次氯酸钠	自动
2024年12月31日	污水处理站	是	379.985	7.75	5.827	7.79	4.865	次氯酸钠	自动
合计			8340.533						1.7

注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；

c 污水处理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；

d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。

记录时间：2024年12月1日-2024年12月31日

记录人： 保飞

审核人：李毕忠