

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025年 5 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m ³ /d）	200	实际处理能力（m ³ /d）	133.176	
设备运行记录	设备名称	污水处理站		
	是否正常	正常（ ☒ ）异常（ ☐ ）		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠		
	加药时间	2025年5月6日	2025年5月14日	2025年5月26日
	加药量（t）	0.625	0.475	0.6
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）不正常（ ☐ ）		
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）
	产生量	2903.76	397.03	12.23
	集中委托处置量（kg）	3313.02		
	委托处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司		
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m ³ /d）	3957.60	处理量（m ³ /d）	3957.60
异常情况运行记录： 本月污水处理设施运行正常，污水经处理达标后排入市政管网 本月处理量 3957.6 m ³ ，无超标现象，无立案，本月外委委托处置 3313.02kg				

制表：傅飞

审核人：

时间：2025年 6 月 12 日