



污水处理站运行记录信息表

日期	污水处理设施	运行状态 是否正常运行	污水排放情况			污泥排放情况 c			药剂添加情况 d		
			流量日均值 (m3/d)	pH 值	总余氯 (mg/L) b	pH 值	总余氯 (mg/L) b	污泥清掏 时间	药剂 1	投放量	添加
									名称	(t)	时间
2025年6月1日	污水处理站	是	143.254	7.76	4.827	7.79	5.033		次氯酸钠		自动投药
2025年6月2日	污水处理站	是	158.682	7.68	5.021	7.75	5.268		次氯酸钠		自动投药
2025年6月3日	污水处理站	是	75.895	7.77	5.128	7.68	5.821		次氯酸钠		自动投药
2025年6月4日	污水处理站	是	0.000	7.69	5.332	7.83	5.015		次氯酸钠		自动投药
2025年6月5日	污水处理站	是	118.226	7.62	5.175	7.68	5.226		次氯酸钠	0.65	自动投药
2025年6月6日	污水处理站	是	134.523	7.95	5.023	7.86	5.023		次氯酸钠		自动投药
2025年6月7日	污水处理站	是	127.151	7.75	5.059	7.83	5.028		次氯酸钠		自动投药
2025年6月8日	污水处理站	是	128.268	7.88	5.471	7.79	5.052		次氯酸钠		自动投药
2025年6月9日	污水处理站	是	138.621	7.76	5.271	7.86	5.033		次氯酸钠		自动投药
2025年6月10日	污水处理站	是	152.152	7.71	5.274	7.85	5.164		次氯酸钠		自动投药
2025年6月11日	污水处理站	是	133.917	7.85	5.064	7.72	5.406		次氯酸钠		自动投药
2025年6月12日	污水处理站	是	125.998	7.85	5.021	7.79	5.251		次氯酸钠		自动投药
2025年6月13日	污水处理站	是	125.323	7.64	4.917	7.69	4.998		次氯酸钠		自动投药
2025年6月14日	污水处理站	是	112.046	7.89	5.032	7.58	5.231		次氯酸钠		自动投药
2025年6月15日	污水处理站	是	122.985	7.71	4.093	7.67	4.276		次氯酸钠		自动投药
2025年6月16日	污水处理站	是	139.487	7.68	3.846	7.93	4.847		次氯酸钠	0.6	自动投药
2025年6月17日	污水处理站	是	128.330	7.77	4.923	7.85	4.633		次氯酸钠		自动投药
2025年6月18日	污水处理站	是	134.526	7.97	4.522	7.66	4.339		次氯酸钠		自动投药
2025年6月19日	污水处理站	是	132.471	7.84	4.763	7.78	4.391		次氯酸钠		自动投药
2025年6月20日	污水处理站	是	165.149	7.85	4.332	7.71	4.709		次氯酸钠		自动投药
2025年6月21日	污水处理站	是	202.393	7.75	4.119	7.73	4.332		次氯酸钠		自动投药
2025年6月22日	污水处理站	是	251.131	7.77	4.155	7.67	4.526		次氯酸钠		自动投药
2025年6月23日	污水处理站	是	193.572	7.75	6.053	7.79	5.924		次氯酸钠	0.525	自动投药
2025年6月24日	污水处理站	是	166.968	7.83	5.748	7.77	5.834		次氯酸钠		自动投药
2025年6月25日	污水处理站	是	165.774	7.79	5.294	7.86	5.339		次氯酸钠		自动投药
2025年6月26日	污水处理站	是	152.841	7.89	3.383	7.75	3.975		次氯酸钠		自动投药
2025年6月27日	污水处理站	是	148.393	7.79	3.829	7.92	4.161		次氯酸钠		自动投药
2025年6月28日	污水处理站	是	134.098	7.83	4.332	7.72	4.276		次氯酸钠		自动投药
2025年6月29日	污水处理站	是	128.672	7.78	4.576	7.91	4.581		次氯酸钠		自动投药
2025年6月30日	污水处理站	是	128.492	7.88	4.162	7.93	4.455		次氯酸钠		自动投药
合计			4169.34							1.775	
注：a 应按污染防治设施分别记录，每一台污染防治设施填写一张信息表；											
c 污水治理设施如产生污泥，应在清掏时记录相关信息，包括干污泥、湿污泥、清理量和清掏时间；											
d 药剂投放指向污水设施投放的消毒、治理药剂的种类和数量，当日无添加则不填写。											
记录时间：2025年6月1日-2025年月30日						记录人： 保飞		审核人：李毕忠			