

排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 125329004325577426001U

单位名称: 大理白族自治州中医医院

报告时段: 2025 年第 2 季

法定代表人(实际负责人): 何云长

技术负责人: 李毕忠

固定电话: 08722499118

移动电话: 13577880350

排污单位名称(盖章)

报告日期: 2025 年 07 月 15 日



排污许可证执行报告

(季报)

排污许可证编号: 125329004325577426001U

单位名称: 大理白族自治州中医医院

报告时段: 2025 年第 2 季

法定代表人 (实际负责人): 何云长

技术负责人: 李毕忠

固定电话: 08722499118

移动电话: 13577880350

排污单位名称 (盖章)

报告日期: 2025 年 07 月 15 日



承诺书

大理白族自治州生态环境局：

大理白族自治州中医医院承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：



(盖章)

法定代表人：

何云

(签字)

日期：2025年7月15日

一、实际排放情况及达标判定分析

（一）实际排放量信息

废气

注：

1、实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类型	排放口编码 及名称	污染物	许可排放量 (吨)	实际排放量（吨）				备注
				季度合计	4月	5月	6月	
全厂合计		NOx	/	0	0	0	0	
		S02	/	0	0	0	0	
		颗粒物	/	0	0	0	0	
		VOCs	/	0	0	0	0	

废水

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

排放口类	排放方式	排放口编码	污染物	许可排放量（吨）	实际排放量（吨）	备注
------	------	-------	-----	----------	----------	----

型		及名称			季度合计	4 月	5 月	6 月	
全厂间接排放		pH 值	/		0	/	/	/	
		色度	/		0	/	/	/	7 倍
		悬浮物	/		3.4e-1	1.13e-1	1.23e-1	1.04e-1	
		五日生化需氧量	/		3.74e-1	1.16e-1	1.26e-1	1.33e-1	
		化学需氧量	/		9.31e-1	3.9e-1	4.04e-1	1.38e-1	
		阴离子表面活性剂	/		4.48e-3	1.39e-3	1.51e-3	1.59e-3	
		氨氮（NH3-N）	/		0.812093	2.51e-1	2.73e-1	2.88e-1	
		石油类	/		1.29e-3	4.01e-4	4.35e-4	4.59e-4	
		动植物油	/		7.06e-4	2.19e-4	2.38e-4	2.5e-4	
		挥发酚	/		3.88e-4	1.2e-4	1.31e-4	1.38e-4	
		流量	/		11769.46	3642.52	3957.602	4169.338	
		总氰化物	/		1.76e-4	5.46e-5	5.94e-5	6.25e-5	
		总余氯（以 Cl 计）	/		0	/	/	/	
		粪大肠菌群数 /（MPN/L）	/		0	/	/	/	10MPN/L
		肠道致病菌	/		0	/	/	/	
		肠道病毒	/		0	/	/	/	

(二) 超标排放量信息

有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	----------------------	--------

废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标， mg/m³）	超标原因说明
------	-------	---------	----------------------	--------

(三) 污染治理设施异常运转信息

污染治理设施异常运转情况表

故障类型	超标时段 (开始时段-结束时段)	故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m³或者 dB (A))		应对措施
				污染因子	排放范围	
废水防治设施	2025-06-03 12:00-2025-06-05 08:00	TW001-综合污水处理站	污水处理站提升泵短路导致电机烧坏，污水不能外排。	流量	0	经技术人员和操作人员更换提升泵处理后恢复正常

（四）自行储存/利用/处置设施情况

自行储存/利用/处置设施情况

注：“是否超期储存”仅从事储存/利用/处置危险废物经营活动单位的危险废物自行储存设施填报。

自行储存/利用/ 处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综 合利用的具体措施	是否超能力储 存/利用/处置	是否超种类储 存/利用/处置	是否超期储存	是否存在不符合排污 许可证规定污染防控 技术要求的情况	如存在一项以上选择 “是”的，请说明具体情 况和原因
医疗废物暂存 间 - TS001	1. 医疗废物包括感染性废物、损伤性废物、病理性废物、化学性废物，要分类收集。除损伤性废物之外的医疗废物用具有一定防渗和撕裂的软质口袋盛装，损伤性医疗废物用一次性专用硬质容器盛装。收集后分类存放于危废暂存间。最后交由有资质的单位处置。 2. 废药物、药品包括，失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品。收集到具有一定防渗和撕裂的软质口袋。收集后分类存放于危废暂存	否	否	否	否	

	间，最后交由有资质的单位处 置。					
--	---------------------	--	--	--	--	--

（五）小结

- 1.污染物实际排放量：2025 年第二季度各污染物实际排放量通过各月流量*监测数据计算的 actual 排放量，未出现超排漏排；
- 2.生产设施运行情况：2025 年第二季度我院开展日常巡查，各生产设施均正常运行，无异常情况；
- 3.污染治理设施运行情况：我院开展污染治理设施日常巡查情况，2025 年 6 月 3 日 12 时 00 分至 2025 年 6 月 5 日 8 时 00 分期间，污水提升泵故障，经技术人员和操作人员更换处理后恢复正常；其余各污染治理设施正常运行，无异常情况；
- 4.自行监测开展情况：（1）按照 HJ 819、HJ/T 373 要求,根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。
（2）监测期间手工监测的记录按照 HJ 819 执行。我院完整记录监测期间的生产工况，做好与监测相关的数据记录，严格按照 HJ 819 要求进行自行监测信息公开。
（3）委托大理州仁和源健康咨询有限公司对污水总排口的肠道病毒,阴离子表面活性剂,pH 值,动植物油,粪大肠菌群数/（MPN/L）,肠道致病菌,石油类,挥发酚,总氰化物,悬浮物,流量,氨氮（NH₃-N）,总余氯（以 Cl 计）,化学需氧量,五日生化需氧量,色度，沙门氏菌，志贺氏菌，总α，总β进行监测，根据监测结果（污水检验检测报告）各污染物达标排放。
- 5.台账记录情况：2025 年第二季度我院开展自行监测记录，污水处理站运行记录，污水处理站运行台账，医废转移联单，巡查记录，记录频次及形式等均按照排污许可证相关要求记录。
- 6.信息公开情况：按照排污许可证信息公开要求，我院在全国排污许可证管理平台和在大理白族自治州中医医院官方网站、医院公共区域、全国排污许可证管理信息平台上公开单位基本信息，污染治理设施运行情况，自行监测方案，自行监测数据，检验检测报告，医废转移联单，突发环境事件应急预案，监测点位图，排污许可证，环评等相关信息。
- 7.其他情况：2025 年第二季度污水各污染物无超排漏排，污水处理站、医废暂存间各污染设施运行正常。