

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025年 8 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）				异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m ³ /d）			实际处理能力（m ³ /d）			
设备运行记录	设备名称	污水处理站				
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠				
	加药时间	2025.8.1	2025.8.12	2025.8.9		
	加药量（t）	0.15	0.475	0.45		
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）			不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）		
	产生量	3084.09	434.47	7.2		
	集中委托处置量（kg）	3525.76				
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司				
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m ³ /d）	5581.23	处理量（m ³ /d）	5581.23		
异常情况运行记录： 2025年8月份各污染防治设施运行正常，本月污水处理量5581.23m ³ ，无超标排放，固废总量3525.76kg，无泄露、无遗失、无焚烧。。。						

制表：保飞

审核人：李华

时间：2025年9月5日