

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025 年 7 月

企业生产情况：	正常（ ☒ ）				异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）		实际处理能力（m³/d）				
设备运行记录	设备名称	污水处理站				
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）		
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠				
	加药时间	2025.7.1	2025.7.14	2025.7.23		
	加药量（t）	0.575	0.625	0.575		
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）			不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）		
	产生量	2986.16	446.68	12.28		
	集中委托处置量（kg）	3445.12				
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司				
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	4994.58	处理量（m³/d）	4994.58		
异常情况 & 运行情况： 2025年7月各污染防治设施运行正常，污水各污染物因子无超标、超标排放现象，处理量4994.58 m³，固废本月处置3445.12kg，无遗失、泄露等。						

制表：傅飞

审核人：杨松

时间：2025 年 8 月 3 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025年 8 月

企业生产情况：		正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）		实际处理能力（m³/d）			
设备运行记录	设备名称	污水处理站			
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠			
	加药时间	2025.8.1	2025.8.12	2025.8.9	
	加药量（t）	0.15	0.475	0.45	
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）		不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）	
	产生量	3084.09	434.47	7.2	
	集中委托处置量（kg）	3525.76			
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司			
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	5581.23	处理量（m³/d）	5581.23	
异常情况 & 运行情况： 2025年8月份各污染防治设施运行正常，本月污水处理量5581.23m³，无超标排放，固废总量3525.76kg，无泄露，无遗失，无感染。。					

制表： 梁飞

审核人： 李华忠

时间：2025年 9 月 5 日

大理白族自治州中医医院污染防治设施运行情况记录（台账）

单位：大理白族自治州中医医院

2025 年 9 月

企业生产情况：		正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
设计处理能力（m³/d）	200	实际处理能力（m³/d）			
设备运行记录	设备名称	污水处理站			
	是否正常	正常（ ☒ ）		异常（ ☐ ）	
辅料（药品）消耗记录	辅料名称	次氯酸钠			
	加药时间	2025年9月2日	2025年9月12日	2025年9月26日	
	加药量（t）	0.575	0.50	0.6	
	投药情况	正常、自动投药（ ☒ ）		不正常（ ☐ ）	
固体废弃物处理处置记录	固废种类及性质	感染性医疗废物（kg）	损伤性医疗废物（kg）	病理性医疗废物（kg）	
	产生量	2695.33	197.11	4.25	
	集中委托处置量（kg）	2896.69			
	委托处置处置去向	大理丰顺医疗废物处置有限公司			
污水污染物指标浓度（出口）	流量（m³/d）	4498.34	处理量（m³/d）	4498.34	
异常情况 & 运行情况： 本月医院各污染防治设施运行正常，无异常，无停机。污水处理站运行正常， 污染防治设施运行正常，本月处理量为4498.34。医废暂存间设施设备运行正常 本月集中委托处置量为2896.69kg。					

制表：岳飞

审核人：李华忠

时间：2025 年 10 月 7 日