

大理白族自治州中医医院2025年9月份生态环境信息公开				
依据《中华人民共和国环境保护法》《大理白族自治州中医医院排污许可证》《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等相关法律法规要求，现将我院生态环境信息公开如下：				
一、基础信息	单位名称	大理白族自治州中医医院	社会统一信用代码	125329004325577426
	注册地址	云南省大理白族自治州大理市下关街道龙溪路26号	邮政编码	671000
	生产经营场所中心经度	100° 13′ 0.30″	生产经营场所中心纬度	25° 35′ 2.87″
	法定代表人	何云长	技术负责人	李毕忠（13577880350）
	行业类别	中医医院	医疗机构级别	三级甲等
	运营时长	365天	排污许可证管理类别	简化管理

二、排污信息	名称	主要污染物	执行排放标准	排放标准限值	处置方式
	医疗污水、生活污水	流量, 粪大肠菌群数/（MPN/L）化学需氧量, pH 值, 悬浮物, 总余氯	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	化学需氧量250mg/L 、pH值6-9、粪大肠菌群数/（5000MPN/L）、悬浮物60mg/L, 总余氯2-8等（详见自行监测方案及检验检测报告）	污水处理站经处理后排入（排放口编号：DW001）市政污水管网
	无组织废气	氨（氨气）、臭气浓度、甲烷、硫化氢	医疗机构水污染物排放标准 GB18466-2005	氨（氨气） 1mg/Nm3、臭气浓度 10、硫化氢 0.03mg/Nm3、氯（氯气） 、0.1mg/Nm3	本月未监测
	噪声		昼60db;夜50db		本月未监测
	固体废物	生活垃圾、医疗垃圾			生活垃圾由大理市环卫站处置；医疗垃圾由大理丰顺医疗处置有限公司进行处
三、环境监测信息	监测方式	自行监测、委托第三方检测	委托运营单位	大理州仁和源健康咨询有限公司	
	监测点位	污水处理站总排口	自行监测方案	大理白族自治州中医医院自行监测方案（见附件）	
	自行监测结果	符合标准	检验检测报告、台账记录	见附件	
	超标情况	医院主要污染物排放为污水、废气、固体废物和噪声等，目前医院污染治理设施运行稳定，各项污染物达标排放，无超标。			

四、污染防治设施的建设 and 运行情况	治理设施名称	污水处理站	设施编号		MF001
	处理工艺	生物膜法+次氯酸钠消毒	设计处理量		200吨/天
	运行时间	24小时	运行情况		正常
	辅料消耗记录	辅料名称	次氯酸钠	投药量（t）	1.675吨
	投运时间	2004年	2025年9月份污水处理量		4498.34m³
	治理设施名称	医废暂存间	设施编号		MF002
	医疗废物	感染性医疗废物	损伤性医疗废物	病理性医疗废物	转运、集中处置公司
	集中处置量（KG）	2695.33	197.11	4.25	大理丰顺医疗废物处置有限公司
	2025年9月份产生量（KG）		2896.69	2025年9月份处置量（KG）	2896.69
	水处理污泥（KG）	本月未清掏			
五、建设项目环境影响评价及其它环境保护行政许可情况	环评报告批复文件	大环许可【2005】26 号			
	审批单位	大理市环境保护局			

六、突发环境事件应急预案	突发环境事件应急预案	大理白族自治州中医医院突发环境事件应急预案(第二版)	备案号	532901-2023-077-L
	环境风险评估	一般环境风险		
	环境风险防范工作开展情况	每年进行一次化学品使用与管理知识培训、消防知识培训与演习		
	突发环境事件及处置情况	无突发环境事件		
七、其它应当公开的环境信息	缴纳排污费情况	按规定执行		
	履行社会责任情况	遵守环境法律法规，全员参与污染防治		
	年度环境违法情况	无突发环境事件		